

גורם אחראי:

רמ"ל משק

פקודת נציבות



בתוקף מתאריך: 1.1.07

פרק: כללי

ת' עדכון אחרון:

מס' הפקודה: 01.25.00

ביצוע עבודות בסביבת רשתות תשתית

1. גורמים שונים בשב"ס מבצעים עבודות בינוי ושיפוץ בקרבת רשתות תשתית. במהלך העבודות עלול להיגרם נזק לרשתות תשתית אלו.
2. א. מניעת פגיעה ברשתות תשתית עקב עבודות תחזוקה, בינוי ושיפוץ.
ב. הגנה על רשתות התשתית בשב"ס בהיבטי אבטחת מידע ומניעת אפשרות לפרצות בהגנה זו.
3. א. **רשתות תשתית** – רשתות המים, הביוב, החשמל, האבטחה והתקשורת (טלפוניה ומחשבים) התת קרקעיות שביחידות שב"ס לרבות כל ציוד המחובר אליהם.
ב. **רמ"חים אחראים** –
– רמ"ח בינוי - לרשתות מים, חשמל וביוב.
– רמ"ח מערכות מידע - לרשתות תקשורת מחשבים.
– רמ"ח קש"א - לרשתות טלפוניה ואבטחה.
ג. **עבודה הדורשת תיאום** – כל עבודת חפירה בקרקע, שבירת קירות, הנחת מובילים בתעלות והשחלת כבלים בתוך המובילים בשטח יחידת שב"ס או בסמוך אליה.
ד. **מזמין** – כל גורם מוסמך בשב"ס, היוזם ביצוע עבודה הדורשת תיאום.
4. א. לא תבוצע כל עבודה הדורשת תיאום אלא לאחר קבלת אישור הרמ"חים האחראים כי אין בעבודה כדי לפגוע ברשתות תשתית.
ב. טרם ביצוע עבודה הדורשת תיאום, על המזמין להעביר את פרטי העבודה לאישור הרמ"חים האחראים.
ג. כל רמ"ח אחראי יוודא כי בעבודה שאמורה להתבצע אין כדי לפגוע ברשתות התשתית שבאחריותו ויאשר ביצוען בתא השטח שצוין בבקשה.
ד. עמידה בדרישות הרמ"חים האחראים היא תנאי הכרחי לביצוע העבודה.
ה. כל שינוי ממהלך התכנית המתייחס לביצוע עבודה הדורשת תיאום בתא שטח אחר מזה שאליו התייחסו הרמ"חים האחראים, מחייב קבלת אישור מחדש ובכתב מהרמ"חים האחראים.
ו. כל תקלה או פגיעה ברשת התשתית או בציוד קצה במהלך ביצוע העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין, תדווח מיידית לרמ"ח האחראי.
ז. הנזק יתוקן רק ע"י הגורם המקצועי המתאים במחלקה האחראית או גורם מטעמו.

שיטה

ח. במהלך ביצוע עבודה הדורשת תיאום, יבצעו הרמ"חים האחראים בדיקות מעקב מעת לעת, על מנת לוודא שלמות רשתות התשתית שבאחריותם, ויתריעו על אי קיום הוראותיהם וצפי לפגיעה ברשתות תשתית שבאחריותם. נושאים הדורשים טיפול יטופלו מיד.

ט. בסיום ביצוע עבודה הדורשת תיאום, יעביר הגורם המזמין לכל הרמ"חים האחראים דו"ח על גמר ביצוע העבודה כולל התוכניות החדשות.

גורם ביצוע

5. נציבות: רמ"ח אחראי
 במחוז: מפקד המחוז
 בית סוהר: מפקד בית הסוהר